

Katselmusmallikohtaiset säästöpotentialit

Eri katselmustyyppien väleillä on eroja todetussa säästöpotentialissa. Taulukossa on laskettu keskimääräiset säästöpotentialit eri katselmustyypeille viimeisen kuuden vuoden aikana toteutetuista katselmuksista.

Katselmustyyppi	Kohteita		Säästöpotentiali			
	(kpl)	%	Lämpö	Sähkö	Vesi	Kustannukset
Energiakatsastus	513	34 %	21 %	8 %	7 %	17 %
Kiinteistökatselemus	786	52 %	16 %	3 %	6 %	11 %
TE-energiakatselmus	39	3 %	18 %	10 %	2 %	19 %
TE-energia-analyysi	91	6 %	11 %	8 %	2 %	13 %
1. vaihe prosessiteollisuuden analyysi	5	0 %	17 %	8 %	6 %	15 %
2. vaihe prosessiteollisuuden analyysi	9	1 %	6 %	4 %	0,1 %	3 %
Käyttöönottokatselemus	38	3 %	19 %	12 %	4 %	14 %
Seurantakatselemus	32	2 %	18 %	4 %	2 %	14 %
Yhteensä	1 513	100 %	12 %	6 %	3 %	12 %

Energia-alan katselmuksia (voimalaitosanalyysijä ja kaukolämpökatselmuksia) ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksia ei ole otettu mukaan katselmustyyppikohtaisten säästöpotentialien tarkasteluun. Näiden kohteiden raportointi eroaa muista energiakatselmuksista, eikä niistä pystytä laskemaan vastaavanlaisia säästöpotentialitietoja.